令和4年度　　浄　水　水　質

| | | | |
|---|---|---|---|
| 水　系　名 | 駒里水系 | 浄水場名 | |
| 水　源　名 | 駒里地区水源 | 水源種別 | 地下水（深井戸） |
| 浄　水　方　法 | 塩素滅菌 | | |

| | 項　目　名 | 基準値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | 最高値 | 最小値 | 平均値 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100個/ｍｌ以下 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | － | － | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 1.6 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 2.6 | 2.4 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 300mg/l以下 | 66 | 64 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)) | 3mg/l以下 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | 7.0 | 7.0 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | － | － | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | － | － | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 50 | 色度 | ５度以下 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 51 | 濁度 | ２度以下 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| | 残留塩素 | 0.1mg/l以上 | 0.36 | 0.36 | | | | | | | | | | | | | | |

令和4年度　　原　水　水　質

| | | | |
|---|---|---|---|
| 水　系　名 | 駒里水系 | 浄水場名 | |
| 水　源　名 | 駒里地区水源 | 水源種別 | 地下水（深井戸） |
| 浄　水　方　法 | 塩素滅菌 | | |

| | 項　目　名 | 基準値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | 最高値 | 最小値 | 平均値 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100個/ｍｌ以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | － | － | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| | 嫌気性芽胞菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 300mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)) | 3mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 50 | 色度 | ５度以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 51 | 濁度 | ２度以下 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |